


Boguszów-Gorce, 18.02.2019 r.

WIM.070.3.2019.



**Pan Sebastian Borkowski
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w/m**

W odpowiedzi na interpelację radnego Sebastiana Borkowskiego przesłanej za pismem WOP.BR.0003.2.2019 informuję:

- przeprowadzona w grudniu w rejonie nieruchomości przy ul. Traugutta 12j inspekcja TV odcinka kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy, którą na zlecenie WTBS sp. z o.o. przeprowadziło Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., nie wykazała występowania na niej znaczących nieprawidłowości, które mogłyby być przyczyną pojawiających się awarii powodujących zalewanie piwnic, kotłowni oraz lokalu użytkowego w przedmiotowej nieruchomości.

Z obserwacji częstotliwości występowania awarii oraz na podstawie notatki z dnia 14.01.2019 r. przesłanej przez WTBS, a sporządzonej przez Pana Dariusza Gawrona z Zakładu Usług Budowlanych i Instalacyjnych wynika, że prawdopodobną przyczyną ostatniej awarii w lokalu użytkowym, która wystąpiła w dniu 12.01.2019 r. była woda roztopowa. Ten fakt świadczyć może o tym, że instalacja sanitarna z nieruchomości przy ul. Traugutta 12j podłączona jest do kolektora kanalizacji deszczowej lub odwrotnie, do kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki deszczowe (np. z rur spustowych, z utwardzonych terenów). W związku z powyższym Gmina Miasto Boguszów-Gorce wraz z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. planuje w najbliższym czasie przeprowadzić sprawdzenie prawidłowości wpięcia przyłączy do kolektorów – sanitarnego i deszczowego.

W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości włączeń przyłączy do kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, Gmina i/lub WPWiK sp.z o.o. wezwie WTBS do uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie w/w nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia poprawności odprowadzania ścieków deszczowych i bytowo-gospodarczych z tej nieruchomości, zostaną podjęte kolejne kroki mające na celu wyjaśnienie pojawiających się w tym rejonie awarii.

- po ustaleniu przyczyny występowania w/w awarii w budynku przy ul. Traugutta 12j, w przypadku gdy ich przyczyną będą nieprawidłowości związane z kolektorem sanitarnym bądź deszczowym będącym własnością Gminy Boguszów-Gorce, zostaną podjęte działania w celu jej usunięcia.
- Gmina Miasto Boguszów-Gorce na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie zlecała udrożnienie kanalizacji przebiegającej w rejonie nieruchomości przy ul. Traugutta 12j i pokrywała koszty związane z tą usługą.
- W roku 2018 udrożnienie kanalizacji przez WPWiK sp.o.o. było zlecane przez Gminę 1 raz. Koszt usługi to 698,14 zł.

Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorce
Sebastian Drapala

Otrzymują:

1. Adresat
2. UM WIM a/a

INSPEKTOR

Izabella Łęczyńska
Izabella Łęczyńska